

**BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0731**

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: INSATSRÖR  
RöckanalBBR 5:45  
BSAB: PQ**SFS FLEX INOX  
INSATSRÖR****Innehavare**SkorstensFolket Sverige AB, Box 22316, SE-104 22 Stockholm.  
Tel +46 (0)8 651 79 00. Fax +46 (0)8 651 75 01.**Produkt**

Flexibelt insatsrör med typbeteckning SFS FLEX INOX. Röret är av rostfritt stål med kvalitet motsvarande SS 14 23 48 med godstjocklek 0,10 eller 0,12 mm.

**Avsedd användning**

Insatsrör för förhindrande av kondensering i befintlig röckanal.

**Godkännande**


Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):  
 Förbindelsekanal och insatsrör 5:45  
 För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):  
 2. Säkerhet i händelse av brand

**Giltighetstid**


Beslutsdatum 2006 09 19. Dnr 201/06. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2011 09 18.  
 Certifikatet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.  
 Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av certifikat, bilagor 1-2 samt monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2006 09 19.
Bilaga 2	Produktmärkning	2006 09 19.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2006 09 19.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2006 09 19.



Bertil Wolgast



Magnus Jerlmärk  
Tekniskt ansvarig

**SWEDCERT**