

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0782**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: RÖKKANAL
Rökkanal av stål

BBR 5:43
BSAB: PQ

SkorstensFolket Sverige AB

Expo Inox, modellerna DW25, EDW25, SDW50 och ESDW50.

Innehavare

SkorstensFolket Sverige AB, Norr Mälarstrand 32, 104 22 STOCKHOLM.
Tel 08-651 79 00, Fax 08-651 75 01, E-post kansli@skorstensfolket.nu.

Produkt

Expo DW 25 och EDW 25 är prefabricerade dubbelväggiga skorstenssystem i rostfritt stål med 25 mm mellanliggande isolering. $D_{inner} = 80 - 500$ mm. och skall inomhus omges med schakt vid rökgastemp. > 250 °C Detta gäller dock ej i det rum där eldstaden är belägen.

Expo SDW 50 och ESDW 50 är prefabricerade dubbelväggiga skorstenssystem i rostfritt stål med 50 mm mellanliggande isolering. $D_{inner} = 80 - 800$ mm. som får monteras utan schakt.

Rökrörssystemet tillåter inom vissa gränser vinkling av installationen.

Avsedd användning

Samtliga modeller får nyttjas både för inomhus- och utomhusmontage och är lämpliga att användas till bostäder och industrier, för öppna spisar, braskaminer, pannor mm.

EDW 25 alt. ESDW 50 skall nyttjas vid torr drift. Vid kondenserande drift skall DW 25 alt. SDW 50 nyttjas.

Expo DW 25 och EDW 25 användes där rökgastemperaturen kontinuerligt ej överstiger 450 °C.

Expo SDW 50 och ESDW 50 användes där rökgastemperaturen kontinuerligt ej överstiger 450 °C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper.	1:4
Rök- och avgaskanal, allmänt	5:431
Material och placering	5:434
Täthet	5:435
Skorstensschakt	5:436

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2.-Säkerhet i händelse av brand.

Giltighetstid

Beslutsdatum 2008 05 22. Dnr 299/08. Certifikatet gäller t o m 2012 10 23.

Detta certifikat ersätter tidigare utgåva med samma nummer, dnr 097/07, daterat 2007 10 23.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2 samt certifikat, bilagor 1 – 2 och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2008 05 22.
Bilaga 2	Produktmärkning	2007 10 23.
Bilaga 3	Kontrollanvisning	2008 05 22.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2008 05 22.



Bertil Wolgast
Bertil Wolgast
VD

Magnus Jermark
Magnus Jermark
Teknisk ansvarig

SWEDCERT